

**Сәulet, қала құрылышы және құрылыш
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**АУДАНДЫҚ (ҚАЛАЛЫҚ) СОТТАРДЫҢ
ФИМАРАТТАРЫ**

ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

**ҚР ҚН 3.02–25–2014*
СН РК 3.02–25–2014***

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі Құрылыш және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2019

АЛҒЫ СӨЗ

1 ӘЗІРЛЕГЕН:
2 ҰСЫНҒАН:

«ҚазКСФЗИ» АҚ, «ИННОБИЛД» ЖШС
Қазақстан Республикасы Үлттық экономика министрлігінің Құрылышы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Техникалық реттеу және нормалау басқармасы

3 БЕКІТІЛГЕН
ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕҢГІЗІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Үлттық экономика министрлігінің Құрылышы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29-желтоқсандағы № 156-НҚ бұйрығымен 2015 жылғы 1-шілдеден бастап

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН:

АО «КазНИИСА», ТОО «ИННОБИЛД»

2 ПРЕДСТАВЛЕН:

Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан

3 УТВЕРЖДЕН (ы)
И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ:

Приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НҚ с 1 июля 2015 года.

Осы мемлекеттік нормативті Қазақстан Республикасының сәulet, қала құрылышы және құрылыш істері жөніндегі Уәкілдепті мемлекеттік органның рұқсатының реңи басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, кәбейтуге және таратуға болмайды

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыш және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2019 жылғы 6 тамыздағы №121-НҚ бұйрығына сәйкес Ѽзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Внесены изменения и дополнения в соответствии с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 6 августа 2019 года №121-НҚ.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	III
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ	1
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР	1
3 ТЕРМИНДЕР МЕН АҢЫҚТАМАЛАР	2
4 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР	3
4.1 Нормативтік талаптардың мақсаты	3
4.2 Функционалдық талаптар	3
5 ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР	4
5.1 Негізгі ережелер	4
5.2 Ғимараттардың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша талаптар	5
5.3 Өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар	6
5.4 Ғимаратты және участекі орналастыруға қойылатын талаптар	8
5.5 Ғимаратты пайдалану барысында адамдардың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету бойынша талаптар	9
5.5.1 Үй-жайлардың функционалдық топтары және олардың әзара байланысы	9
5.5.2 Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтары үшін қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша талаптар	11
5.5.3 Пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптар	12
5.6 Инженерлік қамтамасыз ету	13
5.7 Қоршаған органды қорғау	14
6 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ТАБИФИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ..	15
6.1 Энергия тұтынуды азайту бойынша талаптар	15
6.2 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану	15

KІРІСПЕ

Осы құжат «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылышы және құрылыш қызметі туралы» Занға, аудандық (қалалық) сот ғимараттарын жобалауға қойылатын талаптарды реттейтін нормативтік құқықтық және техникалық актілерге сәйкес Қазақстан Республикасының құрылыш саласындағы нормативтік базаны реформалау шегінде әзірленді.

Осы құрылыш нормасында:

- нормативтік талаптардың мақсаты;
- функционалдық талаптар;
- жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптар бар.

Осы құрылыш нормалары сот ғимараттарына қолданылатын «Ғимараттар мен құрылыштардың, құрылыш материалдары мен бүйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің дәлелдемелік базасына кіретін нормативтік құжаттардың бірі болып табылады.

Осы құрылыш нормаларын әзірлеген кезде Қазақстан Республикасында қолданылатын конструктивтік элементтерге, конструкциялар қауіпсіздігіне, ғимараттың пайдаланылуын қамтамасыз етуге, ғимараттың ёрт қауіпсіздігіне және т. б. қойылатын жалпы талаптарды белгілейтін нормативтік-техникалық құжаттар пайдаланылды, сондай-ақ құрылыш нормаларының осы жобасын халықаралық нормативтік-техникалық құжаттарымен үйлестіру бойынша жұмыстар жүргізілді.

Осы құрылыш нормаларының талаптарын орындаудың қолайлы шешімдері ҚР ЕЖ «Аудандық (қалалық) сот ғимараттарында» келтірілген.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

АУДАНДЫҚ (ҚАЛАЛЫҚ) СОТТАРДЫҢ ҒИМАРАТТАРЫ

ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

Енгізілген күні - 2015-07-01

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

1.1 Осы құрылыш нормалары аудандық (қалалық) сот ғимараттың орналастыруға, жер төліміне, көлемдік-жоспарлық шешіміне, инженерлік қондырғыларына қойылатын талаптарды белгілейді.

1.2 Осы құрылыш нормалары аудан орталықтары болып табылатын елді мекендерде, қала аудандарына бәлінбейтін облыстық бағыныстағы қалаларда, сондай-ақ ұлкен ірі қалалардың әкімшілік аудандарында (ҚР ҚН 3.01-01 сәйкес) орналастырылған қайта салынатын және реконструкцияланатын аудандық (қалалық) сот ғимараттарын жобалауға талаптарды белгілейді.

***2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР**

Осы құрылыш нормаларын қолдану үшін тәмендегідей нормативтік құжаттар керек:

«Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заны.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне әзгерістер мен толықтырулар енгізу және телефон байланысын пайдаланғаны үшін тиісті нормалар мен мемлекеттік органның аппараты мен ерекше үй-жайларын орналастыру үшін алаң нормалары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 335 қаулысы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен бекітілген «Ғимараттар мен құрылыштардың, құрылыш материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 тамыздағы № 876 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының террористік түрғыдан осал объектілерінің тізбесі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысымен бекітілген Террористік түрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптар.

Қазақстан Республикасының Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидалары.

Ресми басылым

ҚР ҚН 3.02-25-2014*

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111 бұйрығымен бекітілген «Фимараттарды, үй-жайлар мен құрылыштарды автоматты әрт сөндіру және автоматты әрт сигнализациясы, әрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жәніндегі талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығымен бекітілген «Әрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті.

ҚР ҚН 2.04-01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру.

ҚР ҚН 3.01-01-2013 Қала құрылышы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және құрылышын салу.

ҚР ҚН 3.02-21-2011 Қоғамдық тамақтану объектілері.

ҚР ҚН 3.06-01-2011 Фимараттар мен имараттардың қимылды шектеулі топтар үшін қолжетімділігі.

ҚР ҚН 4.01-01-2011 Фимараттар мен имараттардың ішкі су құбыры және көрізі.

ҚР ҚН 4.02-01-2011 Ауаны жылтыту, желдету және кондиционерлеу.

ҚР ҚН 5.01-02-2013 Фимараттар мен имараттардың іргелері.

Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде ағымдағы жылғы жағдай бойынша жыл сайын жасалатын «Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласындағы нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық актілер тізбесі» ақпараттық каталогы бойынша және ай сайын шығарылатын ақпараттық бюллетень-журналына тиісті құрастырылатын сілтемелік құжаттардың қолданылуын тексеру орынды. Егер сілтемелік құжат ауыстырылса (әзгертілсе), онда осы нормативті пайдалану кезінде ауыстырылған (әзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтемелік құжат ауыстырылмай күшін жойса, онда оған сілтеме жасалған ереже, осы сілтемені қозғамайтын бәлігінде қолданылады.

(Әзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 06.08.2019 ж. №121-НҚ бұйрық)

3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

*Осы құрылыш нормаларында тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады: (Әзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 06.08.2019 ж. №121-НҚ бұйрық)

3.1 Арнайы автомобильдердің кіруіне арналған бокс: Күзетіletін сottалушыларды отырғызу-тұсіруді бақылауға арналған күзету бокстары.

3.2 Азаматтық іс: Азаматтық, отбасылық, еңбек, жер немесе әзге де құқықтан туындастын және осы рәсімдер үшін белгілендерге сәйкес юрисдикциялық органның қарауын және рұқсатын талап ететін құқықтық мәселе.

3.3 Талапкер: Субъективті құқықтарды қорғайтын және (немесе) азаматтық іс қозғалған мұдделерді қорғайтын азаматтық іс жүргізуге қатысушы.

3.4 Қарауылшы жасақ: Тасымалдау кезінде болатын сottалушыға берілген күзет.

3.5 Қамаудағы адам: Қамауға алу түрінде алдын алу шаралары сайланған немесе сайланатын немесе бостандықтан айыру түрінде жазасын әтейтін (процессуалдық мәртебеге қарамастан: ұсталған, күдіктелген, айып тағылған, сottалған, зардап шеккен, күәгер және т. б.) адам.

3.6 Жауапкер: Талапкер құқығын болжалды бұзушы ретінде тартылатын азаматтық

іс жүргізуге қатысушы.

3.7 Келушілер: Сот ісін жүргізуге қатыспайтын тұлғалар.

4 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР

4.1 Нормативтік талаптардың мақсаты

Нормативтік талаптардың мақсаты – оларды барлық пайдалану кезеңінде аудандық (қалалық) сот ғимараттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адамдардың әмірі мен денсаулығын, мұліктерді қорғау және қоршаған ортаны қорғау, сottтар мен сот аппараты қызметкерлерінің, сот процестеріне қатысушылардың тиімді жұмысы үшін қажетті жағдай жасау.

4.2 Функционалдық талаптар

4.2.1 Аудандық (қалалық) сот ғимараттары жетекші және басшылық қызметкерлердің толыққанды жұмысы үшін жағдайды, қоғамдық және мемлекеттік әмірде туындастын қайшылықтар мен дауларды шешуді, бұзылған құқықтарды қалпына келтіруді, сондай-ақ адамдардың жұмыс барысындағы тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтамасыз етуі тиіс.

4.2.2 Ғимараттың негізі мен көтергіш конструкциясы құрылымы немесе реконструкция және жобалық мерзім бойындағы пайдалану кезеңінде синалуы ықтимал болжамдық әсерлер тіркесіміне тәзуі тиіс.

4.2.3 Сот ғимараттары ёрт кезеңде оның ауа-райының ең қолайсыз жағдайында да іргелес ғимараттарға тараlmайтында оның және элементтерінің ережесін ескере отырып жобалануы тиіс.

4.2.4 Ғимарат ёрт ошағын ерте анықтау, адамдарға хабарлау, қауіпсіз және жылдам эвакуациялау жағдайын жасау, ёртті сәндіру қамтамасыз етілетіндей жабдықталуы тиіс.

4.2.5 Сот ғимараттары қызметкерлер, келушілер мен құдіктілер қажеттілігін қанағаттандыратын қажетті ортаны жасаумен толықтырылған әртүрлі қызметтер мен процестерге адамдардың кешенді түрде қолжетімділігін қамтамасыз ететін коммуникативтік құрылымның бірыңғай ұйымын жасауды ескере отырып жобалануы және салынуы тиіс.

4.2.6 Сот ғимараттары мен іргелес аумақтар пайдалануға белгіленген талаптарды орындауды ескере отырып жобалануы және салынуы; жазатайым оқиғалардың туындау ықтималдығы, адамдардың жарақат алуы мен олардың әміріне қауіп тәндіру, рұқсатсыз кіру, лифтілерді немесе басқа да инженерлік қондырғыларды пайдалану барынша тәмендетілуі тиіс.

4.2.7 Ғимарат барлық адамдардың, оның ішінде олардың мақсатына сәйкес орындарға баруына мүмкіндігі шектеулі адамдардың еш кедергісіз кіруін қамтамасыз етуіді ескере отырып жобалануы және салынуы тиіс.

4.2.8 Ғимарат аумаққа қоршаған ортаға кері әсерді мейлінше қысқарту, оның ішінде қатты тұрмыстық және әндірістік қалдықтарды жою және кәдеге жарату бойынша экологиялық талаптарды сақтай отырып орналастырулы тиіс.

4.2.9 Ғимарат және оның жылдыту, салқындану, жарықтандыру және желдегу қондырғылары олар пайдалануда талап ететін энергия көлемі климаттық жағдайды ескере отырып тәмен болатындай жобалануы және салынуы тиіс.

4.2.10 Ғимарат топырақты эрозиядан қоргауга, құнарлылықты қалпына келтіру мен арттыруға, жерді тиімді пайдалануға, су тұтынуды үнемдеуге бағытталған шаралар жүйесі қарастырылатындай ретпен жобалануы және салынуы тиіс.

*4.2.11 Аудандық (қалалық) соттардың ғимараттарын жобалау кезеңінде обьектінің Қазақстан Республикасының террористік тұрғыдан осал обьектілерінің тізбесіне қатыстылығын анықтау және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысымен бекітілген Террористік тұрғыдан осал обьектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес обьектінің терроризмге қарсы қорғалуының тиісті жүйесін құру үшін шаралар қабылдау қажет.

(Толықтырылды – ҚТУКШІК 06.08.2019 ж. №121-НҚ бұйрық).

5 ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1 Негізгі ережелер

5.1.1 Аудандық (қалалық) сот ғимараттарын жобалау осы құрылым нормаларының және басқа қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, «Ғимараттардың және құрылыштардың, құрылым материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентіне сәйкес орындалуы тиіс.

5.1.2 Аудандық (қалалық) сот ғимараттарындағы үй-жайлар құрамы сот құрамының саны немесе берілген сан мен сот мәжілісі (азаматтық немесе қылмыстық істерді тындауға арналған) залдарының мақсаты нәтижесінде анықталуы тиіс.

5.1.3 Аудандық (қалалық) сот ғимаратының үй-жайын есептеген кезде Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне әзгерістер мен толықтырулар енгізу және телефон байланысын пайдаланғаны үшін тиісті нормалар мен мемлекеттік органның аппараты мен ерекше үй-жайларын орналастыру үшін алаң нормалар турали» қаулысының талаптарын ескеру қажет.

5.1.4 Сот ғимараттарының қабаттылығы (ғимарат блоктары) функционалдық және пайдалану қажеттіліктерін, аумақ ауданын ескере отырып анықталуы тиіс.

5.1.5 Сот ғимараттарының ішкі жобалық шешімі ағындарды бәлуді (қыыспауын) қамтамасыз етуі тиіс:

- сотқа келушілердің;
- соттар мен сот аппараты қызметкерлерінің;
- қузеттегі адамдардың және қарауыл жасақтардың.

Осы талап көлденен (дәліздер, холдар), сондай-ақ ғимараттың тік коммуникацияларына (баспалдақтарға, лифтілерге) таратылады.

5.1.6 Аудандық (қалалық) сот ғимараттарында жертәлелік немесе цокольдық қабаттар құрылышына жол беріледі.

5.1.7 Конференц-залдарды ёрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ету шартымен жоғарғы қабатта орналастыруға жол беріледі.

5.1.8 Асхананы (буфетті) сот ғимараттарының тәменгі қабаттарында вестибюльге жақын орналастыру ұсынылады. Асхананы екі аралас қабаттарда орналастыруға жол беріледі: бірінші - әндірістік және қоймалық үй-жайлар, басқасы – асүй мен жуатын орны бар түскі ас залы.

5.1.9 Сот ғимараттарының бірінші қабатында сот мәжілісі залдарын орналастыру керек. Қызметкерлер, жұртшылық пен сottалушылар ағымын нақты бёлуді қарастырған жағдайда, сот мәжілісінің залдарын аралық қабаттарда орналастыруға жол беріледі.

5.1.10 Сот ғимараттарының бірінші қабатында сондай-ақ жұмыстары келушілерді қабылдауға және прокурорлардың, қорғаушылар мен істің материалдарын зерттеу жәніндегі жекелеген азаматтардың әз бетінше қызметтеріне байланысты бёлімшелер мен қызметтер үй-жайын (сottың қабылдау бёлмесі, қылмыстық және азаматтық істер бойынша іс жүргізу бёлімдері, әндірістегі істер мұрағаты, экспедиция, сот тәралқасының кеңесі) орналастыру керек.

5.1.11 Аралық қабаттарда қосалқы үй-жайлар бар сот мәжілісінің залдарын және сottардың, олардың көмекшілері мен хатшыларының жұмыс үй-жайларын (офицерді) орналастыру керек.

5.1.12 Ғимараттың жоғарғы қабатында сот тәрағасы мен сот алқасы тәрағасының, заңнаманы кодтандыру және жүйелеу бёлімі хатшыларының үй-жайларын орналастыру керек.

5.1.13 Сот ғимараттың жертәлелік немесе цокольдық қабаттарында сottалушыларды құзетуші мен қарауыл жасақтарының үй-жайын, аяқталған әндіріс ісінің мұрағатын, заттық дәлелдемелерді сақтауға арналған қоймаларды, арнайы автокөліктің кіру-шығуына арналған боксты (шлюзді), автокөліктің кіріктірме тұрақтарын (автомобильдерге техникалық қызмет көрсету функциясы жоқ), қызметтік автокөлік гараждарын (жобалауға берілген тапсырма бойынша), техникалық үй-жайларды орналастыруға жол беріледі.

5.2 Ғимараттардың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша талаптар

5.2.1 Осы нормада белгіленген талаптарды сақтаған кезде ғимараттың көтеріш конструкциялары қызмет етудің болжамдық мерзімі бойында әзінің қасиетін сақтауы тиіс.

5.2.2 Қызмет ету мерзімі ғимараттың болжамдық қызмет ету мерзімінен аз элементтер, бёлшектер, жабдықтар жобада белгіленген жәндеу арасындағы кезеңдерге сәйкес ауыстырылуы тиіс. Жәндеу арасындағы кезеңдердің тиісті ұлғаюы немесе азауы барысында аз не кәп ұзақ мерзімді элементтерді, материалдарды немесе жабдықтарды қолдану жәніндегі шешім техника-экономикалық есептермен белгіленеді.

5.2.3 Сот ғимараттарын жобалаған кезде талап етілетін ұзақ мерзімділікті қамтамасыз ету үшін мыналарды ескеру қажет:

- мақсаты бойынша пайдалану шартын;
- коршаған ортаның есептік әсерін;
- қолданылатын материалдардың қасиетін, ортаның кері әсерінен оларды қорғаудың ықтимал құралдарын, сондай-ақ, қасиеттерінің нашарлау мүмкіндігін.

5.2.4 Ғимарат конструкциялары мен негізі көтергіш және қоршау конструкциясының жеке салмағынан тұрақты жүктемеге әсер етуіне, жабынға уақытша біркелкі таратылған және топталған жүктемелерге; құрылыштың осы ауданына арналған қар, жел жүктемелеріне есептелуі тиіс. Жүктемелердің қолайсыз тіркесімін немесе оларға тиісті күштерді, иілген жерлердің шекті мәндерін және конструкцияны ауыстырудың, жүктемелер бойынша сенімділік коэффициенттерінің мәнін ескеретін аталған жүктедің нормативтік мәндері тиісті нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс.

5.2.5 Көтергіш конструкцияның тең берікті элементтерінің талаптарын сақтау керек, оның ішінде оның көтеру қабілеті аяқталғанға дейін құрылыштың бұзушылығына алып келу ықтимал әлсіз тораптар мен элементтерге, мерзімінен бұрын шығуға жол берілмеуі тиіс.

5.2.6 Ғимараттарды сейсмикалық әсерге, аяздан ісінуді қоса алғанда, топыракты тооықтыруға, отырғызуға және басқа да ауыстыруға ұшыраған геологиялық жағдайы күрделі ауданда салған кезде конструкцияларды есептеуде қолданыстағы нормативтік құжаттар, сондай-ақ ҚР ҚН 5.01-02 талаптары ескерілуі тиіс.

5.2.7 Ғимараттар мен құрылыштарды сейсмикалық қауіпті аудандарда жобалау кезінде барлық қолданылатын құрылым материалдары, конструкциялар мен конструктивтік сызбалар сейсмикалық жүктемелердің ең аз мәнін қамтамасыз етуі тиіс сейсмикалық құрылыштың жалпы болжамдық принциптерін сақтауды талап етеді.

5.2.8 Белгіленген есептік қалындықта қабырғалардың көтергіш қасиеті кәбіне бетон класымен және қабырғаның қажетті қалындығымен қамтамасыз етілуі тиіс. Арматуралуа есебінен қабырғалардың көтергіш қасиетін арттыру бетон класын арттыру мен қабырға қалындығын ұлғайтудың экономикалық қолайсыз жағдайда ғана жол беріледі.

5.2.9 Конструкциялар мен бәлшектер ықтимал ылғал, тәмен температура, агрессивті орта, биологиялық және басқа да қолайсыз факторлар әсеріне беріктікке ие материалдардан орындалуы тиіс.

Қажет жағдайда ғимараттың көтергіш және қоршау конструкцияларының қалындығына жауын-шашынның, еріген судың, жер асты суларының әтіп кетуінен, сондай-ақ жабық кеңістіктің және ауа қабатының конструкциясын немесе жедету құрылғысын жеткілікті түрде герметизациялау жолымен сыртқы қоршау конструкцияларда конденсациялық ылғалдың жол берілмеген кәлемінің пайда болуына тиісті шаралар қабылдануы тиіс.

5.2.10 Құрама элементтер түйісетін қосылыстар және қабатты конструкциялар температуралық-ылғалдылық деформациялау әсеріне және негіздің біркелкі емес шәгіндісі барысында және басқа пайдалану әсерлер барысында туындаған күштерге есептелуі тиіс. Түйіспелерде қолданылатын тығыздаушы және герметизациялаушы материалдар кері температура мен ылғал әсерінде серпімді және адгезиялық қасиеттерін сақтап, ультракүлгін сәулелерге тұрақты болуы тиіс. Герметизациялайтын материалдар олардың үйкелген жерлерінде конструкцияның қорғаныс және қорғаныс-декоративтік жабыны материалдармен үйлесімді болуы тиіс.

5.2.11 Құрама элементтерден салынған ғимараттарда тораптарды барынша күш түсетін аймақтардан тыс жерде орналастыру ұсынылады, оларды бекітілген құрама элементтерін қолдану есебінен конструкцияның біркелкілігі мен монолиттігін қамтамасыз ету керек.

5.2.12 Конструкцияларда және олардың қосылыстарында пластикалық деформациялаудың дамуын жеңілдететін, бұл жағдайда құрылыштың жалпы тұрақтылығын қамтамасыз ететін шарттарды қарастыру керек.

5.3 Өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар

5.3.1 Аудандық сот ғимараттарын функционалдық өрт қауіпсіздігі бойынша «Әрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентіне сәйкес ғимаратты жіктеу бойынша Ф 4.3 класына жатқызу керек.

5.3.2 Сот ғимараттарының конструктивтік, көлемдік-жоспарлық және инженерлік-техникалық шешімдері өрт болған жағдайда тәмендегілерді қамтамасыз етуі тиіс:

- әрттің қауіпті факторлар әсерінің салдарынан адам әмірі мен денсаулығына зиян келтірмейтін қауіпсіз аймақта адамдарды эвакуациялауды;

- адамдарды эвакуациялау шараларын жүргізу мүмкіндігін;

- өрт қорғаныс бәлімшесі жеке құрамының кіру және ғимарат пен құрылыштың кез келген үй-жайына өрт сәндіру құралдарын жеткізу мүмкіндігін;

- әрттің ошағына отты сәндіретін заттарды беру мүмкіндігін;

- әрттің іргелес ғимарат пен құрылыштарға тараулмауын.

5.3.3 Әрт автомашиналары кіретін жолдарды өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес өрт бәлімшелеріне арналған ғимараттан шыға берісте, лифтілерге апаратын кіреберісте қарастыру керек.

5.3.4 Сот ғимараттарында өрт жәніnde хабарлау жүйесі орталықтандырылған және «Гимараттарды, үй-жайларды және құрылыштарды автоматты түрде өрт сәндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жәніндегі талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес жобалануы тиіс.

5.3.5 Адамдар кәп жиналатын орындарда қолданылатын барлық материалдар отқа тәзімді немесе арнайы әңделген болуы тиіс. Материалдар өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға жауап беруі тиіс.

5.3.6 Ғимараттың отқа тәзімділігі мен қабаттылығы дәрежесінің нәтижесінде өртке қарсы қабырғалармен шектелген өрт бәлігінің ауданын «Әрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес анықтау керек.

5.3.7 Адамдарды эвакуациялаудың негізгі жолдары үшін қунделікті пайдаланатын әтпелерді, дәліздер мен вестибюльдерді қолдану керек. Эвакуациялаудың қосымша (арнайы) жолдарын негіздеме болған кезде қарастыруға жол беріледі.

5.3.8 Әткелдер, дәліздер және эвакуациялау жолындағы басқа да көлденең участкерлер ені ең жоғары әткізу қабілетін қамтамасыз ете отырып, оның ішінде эвакуацияланған халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының санына байланысты белгіленуі тиіс.

5.3.9 Баспалдақ торлары мен сыртқы шыға беріс есік арасында (дәретхана, жуынатын, душ қабылдайтын, темекі шегетін орындардан басқа) орналасқан ең алыс үй-жайдың есігінен баспалдақ торына немесе сыртқа шығатын ең жақын жолға дейінгі дәліз бойынша қашықтық өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес келуі тиіс.

5.3.10 Дәліздер мен әртүрлі әткелдер эвакуациялау жолын тарылтпауы тиіс.

5.3.11 Тәтенше жағдай кезінде ғимаратта болған адамдарды эвакуациялау үшін жұмыс орнынан шығатын бірнеше шығаберіс есіктер коллежетімді болуы тиіс. Эвакуациялық шығаберістер отқа немесе тұтінге құрсауланып қалған жағдайда, қызметкерлер қосымша шығатын жердің көмегімен эвакуацияланатында бір-бірінен қашықтықта орналасуы тиіс.

5.3.12 Барлық қосымша шыға беріс есіктерде, бағыттарда тиісті жасанды жарықтандырулар болуы тиіс.

5.3.13 Механикалық желдетудің кез келген жүйесі ёрт кезінде қалған үй-жайларға құбыр жүйесі арқылы от пен тұтіннің ётпеуіне кепілдік беретіндегі жасалуы тиіс. Желдетудің бір жүйесі әрбір эвакуацияланатын баспалдақта болуы тиіс.

5.4 Ғимаратты және учаскені орналастыруға қойылатын талаптар

5.4.1 Сот ғимараттарын аудан (қала) аумағында орналастыруды ауданың (қаланың) бас жоспарына және бекітілген қолданыстағы нормативтік күжаттарға сәйкес жүзеге асыру керек.

5.4.2 Өндірістік аймақ аумағында, инженерлік және кәліктік инфрақұрылым аймақтарында, сондай-ақ арнайы мақсаттағы аймақтарға жалғасатын учаскелерде сот ғимаратының құрылышына жол берілмейді.

5.4.3 Аудандық (қалалық) сот үшін учаске аумағының көлемі аудан (қала) құрылышының ерекшелігі нәтижесінде анықталады, мұнда сот ғимараттарын орналастыру оның периметрі бойынша ғимаратқа техникалық қызмет көрсетуді және ёрт машиналарының ёту үшін жағдай жасауды қамтамасыз етуді, учаскені аймақтарға бәлуді және әрбір аймақтың құрылышын ескере отырып болжанады.

5.4.4 Учаскенің бас жоспары негізгі аймақтан басқа тағы мынадай функционалдық аймақты қамтуы тиіс: қоғамдық (таратушы) және қызметтік (қызметтік алаң), шаруашылық.

5.4.5 Қоғамдық аймақ сот ғимараттарындағы басты кіретін жерге қосылуы тиіс. Оның жоспарында мыналар қарастырылуы тиіс: қала көшесіне (магистральға, ётетін жерге) жанасу, қоғамдық кәлік тоқтайтын ынғайлы байланыс, қызметкерлер мен келушілердің жеке автокәлігіне арналған тұрақ, кресло-арбамен жүретін мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін аумақ пен сот ғимараттына кіруді қамтамасыз ететін ені мен еңісі бар жаяу жүру жолдары, келушілерге арналған демалыс орындары.

5.4.6 Қызметтік аймақта (қызметтік алаңда) қызметтік алаң аумағына бётен тұлғалардың кіруін, сондай-ақ кәше жақтан ауладағыны бақылауды болдырмайтын сottалушыларды жеткізетін арнайы кәлік кіретін жер болуы тиіс.

5.4.7 Қызметтік аймақтың жүру бәлігінде сот ғимаратына кіреберіс алдында орналасқан арнайы автомобильдердің кіруі және бұрылуы үшін алаң болуы тиіс.

5.4.8 Сот аумағының қызметтік аймағына автомобильдердің кіруі күзет және бейнебақылау құралдарымен жабдықталатын металл кірме қақпа арқылы басқа автокәлікten бәлек қарастырылады.

5.4.9 Сот учаскелерінің шаруашылық аймағында жәндеу және пайдалану қызметтерін, қоймалық құрылыштарды, қоқыс жинағыштарды орналастыратын алаң орналастыру керек.

5.4.10 Шаруашылық аймақты қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының тиесінде үй-жайы жағынан орналастыру және оған жеке кіретін жол қарастыру керек.

5.4.11 Шаруашылық аймақ аумағында сот қызметкерлерінің қызметтік автокөліктерін орналастыратын гараж орнатуға жол беріледі.

5.4.12 Қоқыс жинағыш қондырығыларға арналған аландада жиекпен және периметр бойынша жасыл желектермен шектелген бетондық немесе асфальттік жабын болуы тиіс. Оған автокөлікке арналған ыңғайлы кірмежол қамтамасыз етілуі тиіс.

Алаң көлемі осы орынға арналған қоқыстарды жоюға байланысты қабылданатын қоқыс жинағыш санына байланысты орнатылады.

5.4.13 Қоқыс жинағыштарды орнатуға арналған алаң қолданыстағы санитарлық ережелер талаптарына сәйкес келуі тиіс.

5.5 Ғимаратты пайдалану барысында адамдардың деңсаулығын қорғауды қамтамасыз ету бойынша талаптар

5.5.1 Үй-жайлардың функционалдық топтары және олардың өзара байланысы

5.5.1.1 Сот ғимараттарын келесідей функционалдық топтарға бөлу керек:

- тиісті үй-жайлары бар сот мәжілістерінің залдары;
- судьялардың жұмыс үй-жайлары;
- соттың техникалық аппаратының жұмыс үй-жайлары;
- сотталушылар мен қарауыл жасақтарға арналған үй-жай;
- қосалқы және қызмет көрсету үй-жайы.

5.5.1.2 Сот мәжілістері залының санын сот санына қарай анықтау керек.

Мақсаты бойынша сот мәжілісінің залдары қылмыстық және азаматтық істерді қарастыру залдары болып бөлінеді.

5.5.1.3 Ғимараттың көлемдік-жоспарлық құрылымындағы сот мәжілісінің залдарын орналастыру кезінде оларда халық мәжіліс залдарына кіретіндегі судьяларға арналған үй-жай, сотталушыларға арналған үй-жай мен вестибюльдер бар ыңғайлы байланыс болуын ескеру керек.

5.5.1.4 Сот мәжілісі залдарының жоспарламасын екі негізгі аймаққа: процессуалдық және халыққа арналған аймаққа бөлу керек.

5.5.1.5 Қылмыстық істі тыңдайтын сот мәжілісі залдарының процессуалдық аймағы мыналардан тұрады:

- сот процестерінің - судья және сот заседательдері құрамынан тұратын соттың басты қатысушыларын орналастыратын ішкі аймақ;
- процестің қалған қатысушылары: прокурорға, қорғаушыға, оған жалғасатын күәгерлер кафедрасы бар сот мәжілісінің хатшысына арналған ішкі аймақ;
- сотталушылар мен қарауыл жасақтарға арналған ішкі аймақ.

Азаматтық істі тыңдайтын залдың процессуалдық аймағы соттың ішкі аймағынан және талапкер мен жауапкерге, қорғаушылар мен сот мәжілісінің хатшысына арналған ішкі аймақтан тұрады.

5.5.1.6 Сотталушыларға арналған ішкі аймақ бөгейтін тормен бөлініп, терезе ойығы бар қабырғаға жанаспауы тиіс.

5.5.1.7 Азаматтық істерді тыңдайтын сот отырысы залында кеңес және күәгер бөлмелеріне жеке кіреберіс жер мен халық кіретін жер болуы тиіс. Соттар мен заседательдерге қызметтік кіретін жер орналастырган жән, алайда оны орналастыру мүмкіндігі болмаганда, сottың залға кеңес бөлмесінен кіруіне жол беріледі.

5.5.1.8 Әрбір сотта қылмыстық істерді тыңдайтын сот мәжілісінің ең сыйымдылық залын бейне конференцбайланыс құралдарымен (құрылғыларымен) және жасырын күәгерден жауап алатын үй-жаймен жабдықтау керек. Мұндай зал аппараттық айрықша жарықтандыруға ие.

5.5.1.9 Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шарттарда күәгерлерден жауап алатын үй-жай (жасырын күәгерлер үй-жайы) сот процесінің басқа қатысуышыларының жеке күәгер жәнінде ақпарат алу мүмкіндігін шектейтін сот мәжілісі қызметтік аймағының жеке бөлігінде орналастырылуы тиіс.

5.5.1.10 Сот мәжілісі залының табиғи және жасанды жарықтандыру кәздерінің орналасуы процестің барлық қатысуушыларына жақсы көрінушілікті қамтамасыз етуі тиіс.

5.5.1.11 Сот ғимараттарын жоспарлаудың айтулы ерекшеліктер жағдайында сот мәжілісінің залдарын (оның ішінде жабық сот мәжілістерін жүргізу үшін) табиғи жарықтандырусыз жобалауға жол беріледі. Жоғарғы қабатта орналасқан сот мәжілісі залдарын жарық шамдар арқылы жарықтандыруға жол беріледі.

5.5.1.12 Ілеспе үй-жайларға тәмендегілерді: кеңес бөлмесін, күәгер бөлмесін, процеске қатысуушылар (қорғаушылар мен прокурорларға) бөлмесін, халыққа арналған холды (кулуар), аппараттық үй-жайды жатқызу керек.

5.5.1.13 Келушілер үшін күту үй-жайы қарастырылуы тиіс. Күту үй-жайы ретінде дәліздер және оларға жалғаспалы холдарды пайдалануға болады, бұл жағдайда олардың габариттерінде отыру орындарын орналастыру мүмкіндігін қарастыру керек.

5.5.1.14 Сottың қабылдау бәлімі мен бәлім құзыреттеріне жататын мәселелер бойынша келушілерді (азаматтарды және олардың әкілдерін) қабылдауды жүзеге асыратын бәлім үй-жайларында құжаттарды алу мен беруді, келіссөздер жүргізуді қамтамасыз ететін ойықтар бар әйнектелген қоршаумен бәлінген келушілермен жұмыс істеуге арналған жұмыс орны қарастырылуы тиіс. Келіссөздерді жүргізу сәйлесу құрылғысы арқылы да қамтамасыз етіледі. Мұндай жұмыс орындары аталған бәлім қызметкерлерінің негізгі жұмыс орындарына қосымша қарастырылады.

5.5.1.15 Кеңсе үй-жайларында келушілерді қабылдайтын орын қарастырылуы тиіс. Ол кедергімен бәлінеді.

5.5.1.16 Сот ғимараттарындағы мұрагаттарды Қазақстан Республикасының «Ұлттық мұрагат қоры және мұрагаттар туралы» Заң талаптарына сәйкес жобалау керек.

5.5.1.17 Ағымдық және қаралған істерді сақтайтын мұрагаттарды бәлім үй-жайларына тікелей жақын орналастыру керек. Мұрагаттар үй-жайына кіретін жер қызметтік аймақ жағынан қарастырылуы тиіс.

5.5.1.18 Іс әндірісі аяқталған мұрагатты сот ғимараттарының қызметтік аймағында орналастыру керек.

5.5.1.19 Сот ғимаратын арнайы автомобилдердің кіруіне және сот ғимаратына жеткізілген қамаудағы адамдарды отырғызу-түсіруге арналған кіріктіре (жалғаспа) бокстармен жабдықтау керек.

5.5.1.20 Сотталушылар мен қарауыл жасақтар үй-жайының тобы: сотталушылар камерасынан, қарауыл жасақ үй-жайы мен санитарлық тораптан тұруы тиіс.

Осы үй-жай тобын ғимараттағы қызметтік кіретін жермен тікелей байланысатындей орналастыру, ал камерадан қылмыстық істі тындау бойынша сот мәжілісінің залына дейінгі жол оқшауланған болуы керек, ол жеке баспалдақтармен және дәліздермен әтуі тиіс.

5.5.1.21 Сотталушыларға арналған үй-жай тобын ғимараттың үй асты қабатында орналастыруға жол беріледі.

5.5.1.22 Қамаудағы адамдар камераларын қамаудағы әртүрлі санаттағы тұлғаларды (ер, әйел, кәмелетке толмағандар, сырқат адамдар және т. б.) бәлек орналастыруды ескере отырып қарастыру керек.

5.5.1.23 Қамаудағы адамдар камераларын сот ғимараттарының үй асты қабатында орналастырмаған жағдайда, сыртқы жағынан камералардың барлық терезе ойыктарына табиғи жарықтандыру түсетіндегі металл торлар орнату керек.

5.5.1.24 Әрбір камерада ауаның келу-сору желдеткіш жүйесін орнатуға жол беріледі, бұл жағдайда камераларда тік немесе кәлденен желдету шахталарын жобалауға жол берілмейді.

5.5.1.25 Қауіпсіздік мақсатында ғимараттың жертәле және техникалық қабатына алып жүру үшін баспалдақ жақтан шығуға жол берілмейді.

5.5.1.26 Кезекші алып жүру нарядының бәлмесін камералы блоктан ең жақын жерде орналастыру керек.

5.5.1.27 Барлық сот ғимараттарында психологиялық жеңілдену бәлмесін қарастыру керек.

5.5.1.28 Соттар санына байланысты сот ғимараттарында ҚР ҚН 3.02-21 талаптарына сәйкес буфет немесе тағам қабылдау үшін бәлме қарастыру қажет.

5.5.1.29 Сот пен сот аппаратының қызметкерлеріне (ерлер мен әйелдерге) арналған сантораптарды сот ғимаратының әрбір қабатында қызметтік аймақта қарастыру керек.

5.5.1.30 Келушілерге арналған сантораптар сот ғимаратының әрбір қабатындағы қоғамдық аймақтарда ерлер мен әйелдер үшін қарастырылады.

5.5.1.31 Қамаудағы адамдарға арналған сантораптар ерлер мен әйелдер үшін қарастырылады. Сантораптар қабырғаға қатты бекітілген жуыннатын (ыстық және суық су келетін) металды бақалышықпен, санитарлық жабдықтармен, сыртқа ашылатын ішкі ілмектерсіз (құлпы жоқ тұтқалар сыртқы жағынан орналастырылады), соққыға берік әйнектен жасалған қарайтын терезесі бар ағаш есіктермен, жарықтандырумен және Ѽз еркімен аяа келетін-соратын желдеткішпен (камераларға ұқсас) жабдықталады. Санитарлық тораптарда табиғи жарықтандыруға жол берілмейді.

Қабырға мен едендерді ашық түсті қыштақтамен қаптау керек.

5.5.2 Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтары үшін қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша талаптар

5.5.2.1 Сот ғимараттарын жобалау және салу кезінде жұмыс; демалу (күту залында); тағам қабылдау (тұсқі ас ішетін залдарда немесе залдар жанындағы кулуарларда) және т. б. оңтайлы жағдайды қамтамасыз ете отырып, ҚР ҚН 3.06-01 талаптарына сәйкес

мүмкіндігі шектеулі қызметкерлер мен келушілерге олардың қолжетімділігі қамтамасыз етілуі тиіс.

5.5.2.2 Ғимаратты жобалау кезінде үй-жайға ынғайлы кіруге, мүмкіндігі шектеулі топтардың еркін жүруіне арнайы құрылғылар мен шараларды қарастыру керек. Мүмкіндігі шектеулі топтар жүретін үй-жай жолдарында деңгей айырмаларын болдырмау қажет.

5.5.2.3 Жаяу жүретін ёткелдердегі кәшениң жиек пандустары жаяу жүретін жүргіншілерге арналған аймақ аясында толық орналасуы тиіс, ол жүретін жолдан аспауы тиіс.

5.5.2.4 Аумакта жүру үшін кресло-арбаны пайдаланатын мүмкіндігі шектеулі топтардың жаяу жүргіншілер жолдарында, көру қызметінің бұзушылығы бар адамдардың автомобиль ағындарымен қызылсыға жол берілмейді.

5.5.2.5 Ғимараттарға кіргенде баспаңдақтармен қоса мүмкіндігі шектеулі топтарға арналған пандустарды, арнайы есіктерді, тамбурлар мен басқа да керек-жараптарды жобалау қажет.

5.5.2.6 Оған тірек-қымыл аппараты функциясының және жүрек-қан тамыры жүйесінің бұзушылығы бар адамдардың келуіне арналған бірінші қабаттан жоғары орналасқан ғимараттарда, үй-жайда ғимарат қабаттылығына қарамастан, жолаушылар лифтілерін қарастырған дұрыс.

5.5.2.7 Мүмкіндігі шектеулі, оның ішінде кресло-арбада жүретін азаматтарға арналған орынды эвакуациялық шығатын жерлерге жақын орналастыру керек. Ілесіп жүретін адамдарға арналған орын мүмкіндігі шектеулі адамдар орындарына тікелей жақын орналастырылуы (кезектесіп немесе артынан орналасуы) тиіс.

5.5.2.8 Сот ғимараттарының зал үй-жайларындағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған орынды көрсету, ақпараттық материалдарды толыққанды қабылдауды қамтамасыз ететін зал аймағында олар үшін қолжетімді жерде орналастыру керек.

5.5.2.9 Халық үшін орын саны барынша көп болжанатын қабаттағы сот мәжілісі залдары сантораптарының бірінен кресло-арба пайдаланатын мүмкіндігі шектеулілер үшін кабина қарастырылуы тиіс.

5.5.2.10 Бірінші қабатта физикалық мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін санторап қарастырылуы тиіс.

5.5.3 Пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптар

5.5.3.1 Сот ғимараттарының көлемдік-жоспарлық және конструктивтік шешімдері «Ғимараттар мен құрылыштардың, құрылым материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің талаптарын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

5.5.3.2 * Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысымен бекітілген талаптар бойынша келушілердің және ғимараттарда жұмыс істейтіндердің және сottар ғимараттары аумактарының кешенді қауіпсіздігі мен терроризмге карсы қорғалуы үшін онда бейнебақылау, ёрт және құзет дабылы жүйелерін орната отырып құзет үй-жайларын және ішкі істер органына дабыл хабарламаларын беру

арнасын (ведомстводан тыс күзет) қарастыру қажет. (*Өзгерт.ред. – ҚТҮКШІК 06.08.2019 ж. №121-НК бұйрық*)

5.5.3.3 Сот кабинеттері, тұрақты заседательдерге арналған кеңес бөлмесі қабыргалары мен есіктерін, сондай-ақ куәгерлерге арналған бөлме қабыргаларын дыбыс оқшаулаудан қамтамасыз ету мақсатында олар дыбыс оқшаулау материалдарымен қапталуы тиіс.

5.5.3.4 Сот ғимаратына кіреберісте металл анықтағышты орнату үшін орын қарастыру керек.

5.5.3.5 Сот мәжілісі залдарының, кеңес бөлмесінің, қарауыл жасақ үй-жайының, сотталушы камераларының, сотталушылар жүретін жолдардағы дәліз бен басқыш алаңдарының терезе ойыктары, сондай-ақ камера есіктеріндегі қарау терезелері металл тормен қоршалуы тиіс.

5.5.3.6 Мұрағаттар және қару сақтайтын қоймалар үй-жайы сейфтік түрдегі есіктермен қамтамасыз етілуі тиіс.

5.5.3.7 Сотталушы камераларында қарау кішкентай терезелері бар арнайы камералық есіктерді қарастыру керек.

5.5.3.8 Сот ғимараттарында негізді жағдайда әңірдегі криминогендік ахуал ерешелігіне байланысты соттағы жағдай күрделенген жағдайда, азаматтар мен судьяларды оқшаулауға арналған қосымша үй-жайлар, сондай-ақ қызметтік иттер мен кинологтарға арналған үй-жайлар қарастырылуы мүмкін.

5.6 Инженерлік қамтамасыз ету

5.6.1 Сот ғимараттарының су құбыры, канализациясы, ыстық сумен қамтамасыз ету КР ҚН 4.01-01 талаптарына және сумен қамтамасыз ету бойынша басқа қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындау керек.

5.6.2 Тұрмыстық қызмет көрсетудің сумен қамтамасыз ету үй-жайы (қажет болғанда) сүйк және ыстық судың шаруашылық-ауыз су құбырының жүйесінен және әртке қарсы су құбырынан тұрады.

5.6.3 Су құбырының жүйесін шаруашылық-ауыз су-әртке қарсы біріктірілген түрде қарастырған жән.

5.6.4 Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмағанда, сот ғимараттарында электр жылытқыштарды орнатуға жол беріледі.

5.6.5 Ғимарат пен үй-жайдың жылдыту және желдету жүйелерін жобалау кезінде КР ҚН 4.02-01 талаптарын сактау керек.

5.6.6 Қамаудағы адамдар болатын үй-жайларда арнайы автомобильдердің пайдаланылған газдарын шығару үшін ауаны тұрақты беретін әз еркімен ауа жіберу-сору желдеткішінің дербес жүйесін орнату шартын қамтамасыз ету қажет.

5.6.7 Ауа жіберетін желдетудің бірыңғай жүйесіне сот мәжілісінің залдарын, конференц-залдарды қоспағанда, әрбіреуіне ауа келетін желдету жүйесінің әздігінен жұмыс істейтін жүйелерін қарастыру қажет болатын барлық үй-жайларда қамтамасыз етуге жол беріледі.

5.6.8 Сондай-ақ сору желдеткішінің әздігінен жұмыс істейтін жүйесін тәмендегілер үшін қарастыру керек:

ҚР ҚН 3.02-25-2014*

- сантораптар мен темекі шегетін жерлер;
- жұмыс үй-жайлары, кабинеттер және т. б.;
- қоғамдық тамақтану кәсіпорындары үй-жайлары;
- қоймалық мақсаттағы үй-жайларға және мұрагаттарға.

5.6.9 Камералардағы жылдыту жүйесінің элементтері және электрмен қамтамасыз ету кіркітме болуы тиіс.

5.6.10 Сот ғимаратының үй-жайларын табиғи және жасанды жарықтандыру ҚР ҚН 2.04-01 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

5.6.11 Сот ғимараттары электрлендірілуі, телефондандаудырылуы, радиоландырылуы және электр сағаттандырылуы тиіс. Жергілікті радио тарату құрылғысының қажеттілігі әрбір нақты жағдайда орнатылады.

5.6.12 Сот ғимараттарының электр техникалық құрылғылары Электр кондырығыларды орнату ережесінің және басқа да қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

5.6.13 Электр сағаттарды сот кабинеттерінде және сот аппараты қызметкерлерінің үй-жайларында, сот мәжілісі залдарына, холдарда және вестибюльде орнату керек. Оларды орналастыру халықа да, сот қызметкерлеріне де сағаттың көрнекі қолжетімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

5.6.14 Қамаудағы адамдарға арналған үй-жайларда шамдар тәбеде шағылмайтындау орнатылады. Электр жарықтандыру ажыратқыштары қарауылшы жасактың жеке құрамының үй-жайында орнатылады.

5.6.15 Сәйлесу құрылғыларын сот тәрағасы кабинетінде, сот бөлмелерінде, қарауыл жасақ үй-жайларында және кенселерде орнату керек.

Сәйлесу құрылғылары сондай-ақ, сот отырысы залында оның куәгерлер бөлмесімен және қарауыл жасақ үй-жайымен байланысатындау орнатылуы тиіс.

5.6.16 Ғимаратты құзететін үй-жайда жақын милиция бәлімшесімен тікелей телефон байланысы болуы тиіс.

5.7 Қоршаған ортаны қорғау

5.7.1 Сот ғимараттарын және құрылыстарын жобалау, салу, реконструкциялау кезінде қоршаған ортаны қорғау, табиғи ортаны қалпына келтіру мен жаңғырту және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары қарастырылуы тиіс. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында сот ғимараттарын жобалау кезінде Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің талаптарын ескеру керек.

5.7.2 Сот ғимараттарының участкесі мен аумағын жобалаған кезде қоршаған ортаға, микроклиматқа кез келген кері әсерді мейлінше азайту, ландшафты дұрыс пайдалануды және энергия мен ресурстарды тиімді пайдалану арқылы биологиялық әртүрлілікті қамтамасыз ету қажет.

5.7.3 Құрылыш жынындағы атмосфералық аудадағы зиянды заттар құрамы санитарлық нормалармен және қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарымен белгіленген шекті жол берілген шоғырланымға сәйкес келуі тиіс.

5.7.4 Механикаланған құрылыш-монтаж жұмыстары барысында туындаған шу деңгейін ең тәмненгі деңгейге дейін түсіру қажет.

5.7.5 Техникалық кезеңді жүргізген кезде құнарлылықты қалпына келтіру құрылымын жасау және жақсарту бойынша жұмыстарды орындау керек.

5.7.6 Қажет жағдайда ғимарат аумағын топырақтың ықтимал құнарлы түрінің біркелкі қабатымен жабу керек.

5.7.7 Қоршаган ортаға зиян келтірмей кәдеге жарату мен қалдықтарды шығарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру керек.

5.7.8 Ғимаратты жобалау мен салу кезінде құрылыштың радион қауіпті участеклерінің деңгейін, техногендік радиоактивті ластанудың бар-жоқтығын және құрылыш конструкцияларының радиоактивтілігін ескеру керек. Бұл жағдайда қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес радиациялық қауіпсіздік талаптарын орындау қажет.

6 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ТАБИГИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

6.1 Энергия тұтынуды азайту бойынша талаптар

6.1.1 Ғимарат үй-жай микроклиматына белгіленген талаптарды және басқа да шарттарды орындаған кезде оны пайдаланғанда жаңғыртылмайтын энергетикалық ресурстардың тиімді жұмсалуын қамтамасыз ететіндегі жобалануы және салынуы тиіс.

6.1.2 Ғимараттың инженерлік жүйелерінде ауа температурасын автоматты немесе қолмен реттегіш болуы тиіс. Ғимаратты жылыту жүйелері жұмыстан тыс уақытта талап етілетін жылу ағынын азайтатын аспаптармен жабдықталуы тиіс.

6.1.3 Жобалау ғимараттың энергетикалық шығыны оны пайдаланудың барлық мерзімінің бойында оның тиімді жұмыс істеу кезінде ең тәменгі деңгейде болатында ұйымдастырылуы тиіс.

6.1.4 Энергия шығынын азайту үшін жарықтандыру қондырғысының жарық сапасының талабын тәмендетпей және ымыраға келу қажет.

6.1.5 Жарықтандыру жүйесін тиімді пайдалануды тәбе биектігі, терезе, тұс және үй-жай бетінің шағылышатын қабілеті сияқты тиісті параметрлерді жасау арқылы орындау керек.

6.1.6 Үй-жайды жарықтандыруға арналған, алайда нормаланатын мән шегінде болатын энергия үнемдейтін шамдарды қолдану керек.

6.1.7 Электр энергия шығынын азайту үшін энергия тиімділігінің жоғары класти жабдығын қолдану қажет.

6.2 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

6.2.1 Ғимарат пен құрылыш оларды пайдаланғанда табиғи ресурстардың тиімсіз шығындарын болдырмайтындей жобалануы және салынуы тиіс.

6.2.2 Аумақты жобалаған кезде ағаштарды кесу аймақтарын тәмендету керек.

6.2.3 Ғимарат терезелерін, қасбеттерді жуу үшін қайталама, тазартылған суды қолдану керек.

6.2.4 Өсімдіктерді суарғанда резервуар қарастырылуы тиіс жаңбыр сүйн пайдалануы тиіс.

ҚР ҚН 3.02-25-2014*

6.2.5 Суды тиімсіз пайдалануды болдырмау мақсатында судың ағуының алдын алатын және пайдалану барысында су шығынын азайтатын заманауи су бөлгіш және толтырғыш арматуралы қолданған дұрыс.

6.2.6 Су есептегіштерді әрбір ғимарат пен құрылыштағы суық және ыстық сумен қамтамасыз ету құбырларының сырттан кіретін жеріне, қоғамдық мақсаттағы кіріктірме немесе жапсарлас үй-жайлардағы құбырлар тармақтарына орнату керек.

ӘОЖ 725.13

МСЖ 91.040.99

Түйінді сөздер: әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар, ендірме, кірістірме, коршау конструкциялары, отқа тәзімділік деңгейі.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	III
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	1
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	1
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	2
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	3
4.1 Цель нормативных требований.....	3
4.2 Функциональные требования.....	3
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ	4
5.1 Основные положения	4
5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий	5
5.3 Требования по пожарной безопасности	7
5.4 Требования к размещению здания и участку	8
5.5 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий	9
5.5.1 Функциональные группы помещений и их взаимосвязь	9
5.5.2 Требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.....	12
5.5.3 Требования по обеспечению безопасности при эксплуатации	13
5.6 Инженерное обеспечение	14
5.7 Охрана окружающей среды.....	15
6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	16
6.1 Требования к сокращению энергопотребления.....	16
6.2 Рациональное использование природных ресурсов.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ разработан в рамках реформирования нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования к проектированию зданий районных (городских) судов.

Настоящие строительные нормы содержат:

- цели нормативных требований;
- функциональные требования;
- требования к рабочим характеристикам.

Настоящие строительные нормы являются одним из нормативных документов доказательной базы Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» применительно к зданиям судов.

При разработке настоящих строительных норм использованы действующие в Республике Казахстан нормативно-технические документы, устанавливающие общие требования к конструктивным элементам, безопасности конструкций, жизнеобеспечению зданий, пожарной безопасности зданий и т.д., а также были проведены работы по гармонизации настоящего проекта строительных норм с международными нормативно-техническими документами.

Приемлемые решения выполнения требований настоящих строительных норм приведены в СП РК «Здания районных (городских) судов».

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

CITY (DISTRICT) COURT BUILDINGS

Дата введения - 2015-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к размещению, земельному участку, объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию зданий судов районного (городского) значения.

1.2 Настоящие строительные нормы устанавливают требования на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий районных (городских) судов, размещаемых в населенных пунктах, являющихся районными центрами, в городах областного подчинения, не имеющих деления на городские районы, а также в административных районах больших, крупных городов (в соответствии с СН РК 3.01-01).

***2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» от 22 декабря 1998 года.

Нормы площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335;

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876.

Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.

Издание официальное

СН РК 3.02-25-2014*

Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.

Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.

СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

СН РК 3.02-21-2011 Объекты общественного питания.

СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.

СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений.

Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 06.08.2019 г. №121-НҚ).

ЗАМЕЧАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

*В настоящих строительных нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями: (Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 06.08.2019 г. №121-НҚ).

3.1 Бокс для въезда спецавтомобилей: Охраняемые боксы для контролируемой посадки-высадки охраняемых подсудимых.

3.2 Гражданское дело: Правовой вопрос, возникший из гражданского, семейного, трудового, земельного или иного права, требующий рассмотрения и разрешения юрисдикционным органом в соответствии с установленной для этого процедурой.

3.3 Истец: Участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело.

3.4 Конвой: Охрана, приставленная к подсудимому, находящемуся в процессе транспортировки.

3.5 Лицо, содержащееся под стражей: Лицо, в отношении которого избрана или избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, либо отбывающее

наказание в виде лишения свободы (независимо от процессуального статуса: задержанный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, потерпевший, свидетель и др.).

3.6 Ответчик: Участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца.

3.7 Посетители: Лица, не являющиеся участниками судопроизводства.

4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цель нормативных требований

Цель нормативных требований – обеспечение безопасности зданий районных (городских) судов на всех стадиях их жизненного цикла, защита жизни, здоровья людей, имущества и охраны окружающей среды, создание необходимых условий для эффективной работы судей и работников аппарата суда, участников судебных процессов.

4.2 Функциональные требования

4.2.1 Здание районных (городских) судов должно обеспечивать условия для полноценной работы руководящего и управленческого персонала, разрешения конфликтов, споров, возникающих в общественной и государственной жизни, восстановления нарушенных прав, а также удовлетворять бытовые потребности людей во время работы.

4.2.2 Основание и несущие конструкции зданий должны выдерживать сочетание предполагаемых воздействий, которые они могут испытывать во время строительства или реконструкции и эксплуатации в течение проектного срока.

4.2.3 Здания судов должны проектироваться с учетом возможного поведения его и элементов при пожаре, чтобы последний не мог распространяться на соседние здания при самых неблагоприятных погодных условиях.

4.2.4 Здание должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалось раннее обнаружение очага пожара, оповещение людей, создание условий безопасной и быстрой эвакуации, ликвидации пожара.

4.2.5 Здания судов должны быть спроектированы и построены с учетом создания единой организации коммуникативной структуры, обеспечивающей комплексность доступа людей к различным услугам и процессам, дополненной созданием необходимой среды, удовлетворяющей потребность работников, посетителей и подозреваемых.

4.2.6 Здания судов и прилегающие территории должны быть спроектированы и построены с учетом выполнения установленных требований к эксплуатации; была сведена к минимуму возможность возникновения несчастных случаев, нанесения травм человеку и создания угроз для его жизни, несанкционированного доступа, пользования лифтами или другим инженерным оборудованием.

СН РК 3.02-25-2014*

4.2.7 Здания должны быть спроектированы и построены с учетом обеспечения беспрепятственного доступа всех людей, в том числе людей с ограниченными возможностями передвижения, к местам в соответствии с их назначением.

4.2.8 Здания должны размещаться на территории с соблюдением экологических требований, по сведению к минимуму негативного воздействия на окружающую среду, в том числе по удалению и утилизации твердых бытовых и производственных отходов.

4.2.9 Здания и их установки обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции должны быть спроектированы и построены так, чтобы количество энергии, которое они требуют в использовании, было низким с учетом климатических условий.

4.2.10 Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы предусматривалась система мер, направленная на защиту почвы от эрозии, восстановление и повышение плодородия, рациональное использование земель, экономию водопотребления.

*4.2.11 На этапе проектирования зданий районных (городских) судов необходимо определить относимость объекта к перечню объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении и принять меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191. (*Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 06.08.2019 г. №121-НҚ*).

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

5.1 Основные положения

5.1.1 Проектирование зданий районных (городских) судов следует выполнять в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» с учетом требований настоящих строительных норм и других действующих нормативных документов.

5.1.2 Состав помещений в зданиях районных (городских) судов должны определяться исходя из числа составов суда или заданного числа и назначения (для слушания гражданских или уголовных дел) залов судебных заседаний.

5.1.3 При расчете площади зданий районных (городских) судов необходимо учитывать требования постановления Правительства Республики Казахстан «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».

5.1.4 Этажность здания (блоков здания) суда должна определяться с учетом функциональной и эксплуатационной необходимости, площади территории.

5.1.5 Внутреннее проектное решение здания суда должно обеспечивать разделение (непересечение) потоков:

- посетителей суда;
- судей и работников аппарата суда;
- лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.

Это требование распространяется как на горизонтальные (коридоры, холлы), так и на вертикальные коммуникации здания (лестницы, лифты).

5.1.6 В зданиях районных (городских) судов допускается устройство подвального или цокольного этажей.

5.1.7 Конференц-зал допускается располагать на верхних этажах при условии обеспечения безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

5.1.8 Столовую (буфет) рекомендуется размещать на нижних этажах зданий судов, поблизости от вестибюля. Допускается размещать столовую на двух смежных этажах: на одном – производственные и складские помещения, на другом – обеденный зал с кухней и моечной.

5.1.9 На первом этаже зданий судов следует размещать залы судебных заседаний. Допускается размещение залов судебных заседаний на промежуточных этажах в случае предусмотренного четкого деления потоков персонала, посетителей, публики и подсудимых.

5.1.10 На первом этаже зданий судов также следует размещать помещения подразделений и служб, работа которых связана с приемом посетителей и самостоятельной деятельностью прокуроров, адвокатов и отдельных граждан по изучению материалов дел (приемная суда, отделы делопроизводства по уголовным и гражданским делам, архивы дел, находящихся в производстве, экспедиция, канцелярия президиума суда).

5.1.11 На промежуточных этажах следует размещать залы судебных заседаний со вспомогательными помещениями и рабочие помещения (офисы) судей, их помощников и секретарей.

5.1.12 На верхнем этаже здания следует размещать помещения председателя суда и председателей коллегий суда, секретарей отдела кодификации и систематизации законодательства.

5.1.13 В подвальном или цокольном этажах здания суда допускается размещать помещения для охраняемых подсудимых и конвоя, архив законченных производством дел, кладовые для хранения вещественных доказательств, бокс (шлюз) для въезда-выезда спецавтотранспорта, встроенные стоянки автотранспорта (без функции техобслуживания автомобилей), гараж служебного автотранспорта (по заданию на проектирование), технические помещения.

5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий

5.2.1 При соблюдении установленных требований настоящих норм несущие конструкции здания должны сохранять свои свойства в течение предполагаемого срока

СН РК 3.02-25-2014*

службы.

5.2.2 Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными периодами. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных периодов устанавливается технико-экономическими расчетами.

5.2.3 При проектировании зданий судов для обеспечения требуемой долговечности необходимо учитывать:

- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.

5.2.4 Конструкции и основания здания должны быть рассчитаны на восприятие постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций, временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия, сугробовых, ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть приняты в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

5.2.5 Необходимо соблюдать требование равнопрочных элементов несущих конструкций, в том числе не должны допускаться слабые узлы и элементы, преждевременный выход которых может привести к разрушению сооружения до исчерпания несущей его способности.

5.2.6 При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, подверженными сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, при расчете конструкций должны учитываться требования действующих нормативных документов, а также СН РК 5.01-02.

5.2.7 При проектировании зданий и сооружений в сейсмически опасных районах требуется соблюдать общеполагающие принципы сейсмостойкого строительства, в соответствии с которыми все используемые строительные материалы, конструкции и конструктивные схемы должны обеспечивать наименьшее значение сейсмических нагрузок.

5.2.8 Несущая способность стен при заданной расчетной толщине должна обеспечиваться преимущественно классом бетона и необходимой толщиной стены. Повышение несущей способности стен за счет армирования допускается только в случае экономической нецелесообразности повышения класса бетона и увеличения толщины стены.

5.2.9 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды,

биологических и других неблагоприятных факторов.

В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Должны применяться необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2.10 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.

5.2.11 В зданиях из сборных элементов рекомендуется располагать стыки вне зоны максимальных усилий, в которых необходимо обеспечивать однородность и монолитность конструкций за счет применения укрепленных сборных элементов.

5.2.12 В конструкциях и их соединениях следует предусматривать условия, облегчающие развитие пластических деформаций, обеспечивающие при этом общую устойчивость сооружения.

5.3 Требования по пожарной безопасности

5.3.1 По функциональной пожарной опасности здания районных судов следует относить к классу Ф 4.3 по классификации зданий в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».

5.3.2 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий судов должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

5.3.3 Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать к выходам из зданий, к входам, ведущим к лифтам для пожарных подразделений, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

5.3.4 Система оповещения о пожаре в зданиях судов должна быть централизованной и проектироваться в соответствии с требованиями технического регламента «Требования

СН РК 3.02-25-2014*

по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

5.3.5 Все материалы, применяемые в местах большого скопления людей, должны быть огнестойкими или же специально обработанными. Материалы должны отвечать требованиям, установленным в действующих нормативных документах по пожарной безопасности.

5.3.6 Площадь пожарного отсека, ограниченного противопожарными стенами, исходя из степени огнестойкости и этажности здания следует определять в соответствии с требованиями технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

5.3.7 Для основных путей эвакуации людей следует использовать повседневные эксплуатируемые проходы, коридоры и вестибюли. Дополнительные (специальные) пути эвакуации допускается предусматривать при обосновании.

5.3.8 Ширина проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых, обеспечивая максимальную пропускную способность, в том числе для маломобильных групп населения.

5.3.9 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения, расположенного между лестничными клетками, наружными выходами (кроме туалетных, умывальных, душевых, курительных), до ближайшего выхода на лестничную клетку или наружу должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

5.3.10 Коридоры и различные проходы не должны сужаться на пути эвакуации.

5.3.11 Для эвакуации людей, находящихся в здании во время чрезвычайной ситуации, должны быть доступны несколько выходов с рабочего места. Эвакуационные выходы должны быть расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы в случае блокировки огнем или дымом одного из них, сотрудники смогли эвакуироваться при помощи запасного выхода.

5.3.12 Все запасные выходы, маршруты должны иметь соответствующее искусственное освещение.

5.3.13 Любая система механической вентиляции должна быть разработана так, чтобы гарантировать при пожаре непроходимость огня и дыма в остальные помещения через систему труб. Одиночная система вентиляции должна быть у каждой эвакуационной лестницы.

5.4 Требования к размещению здания и участку

5.4.1 Размещение зданий судов на территории района (города) следует осуществлять в соответствии с генеральным планом района (города) и утвержденными действующими нормативными документами.

5.4.2 Не допускается строительство зданий судов на территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также на участках, примыкающих к зонам специального назначения.

5.4.3 Размер территории участка для районного (городского) суда определяется исходя из особенности застройки района (города), где предполагается размещение здания суда, с учетом зонирования участка и застройки каждой зоны, обеспечения технического обслуживания здания по его периметру и создания условий для проезда пожарных машин.

5.4.4 Генеральный план участка должен включать в себя помимо основной еще функциональные зоны: общественную (распределительную) и служебную (служебный двор), хозяйственную.

5.4.5 Общественная зона должна примыкать к главному входу в здание суда. В ее планировке должны быть предусмотрены примыкание к городской улице (магистрали, проезду), удобная связь с остановками общественного транспорта, стоянки для личного автотранспорта сотрудников и посетителей, пешеходные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими доступность территории и здания суда для маломобильных граждан, передвигающихся в креслах-колясках, места отдыха для посетителей.

5.4.6 Служебная зона (служебный двор) должна иметь въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых, исключающих доступ посторонних лиц на территорию служебного двора, а также наблюдение за происходящим на дворе с улицы.

5.4.7 Проезжая часть служебной зоны должна иметь площадку для подъезда и разворота спецавтомобилей, расположенную перед въездом в здание суда.

5.4.8 Въезд автомобилей в служебную зону территории суда предусматривается отдельно от другого автотранспорта через металлические въездные ворота, которые оборудуются средствами охраны и видеонаблюдения.

5.4.9 В хозяйственной зоне участков судов следует размещать ремонтные и эксплуатационные службы, складские постройки, площадку для размещения мусоросборников.

5.4.10 Хозяйственную зону следует располагать со стороны загрузочных помещений предприятия общественного питания и предусматривать для нее отдельный въезд.

5.4.11 На территории хозяйственной зоны допускается устройство гаража для размещения служебного автотранспорта сотрудников суда.

5.4.12 Площадка для установки мусоросборников должна иметь бетонное или асфальтовое покрытие, ограниченное бордюром и зелеными насаждениями по периметру. К ней должен быть обеспечен удобный подъезд для автотранспорта.

Размер площадки устанавливается в зависимости от числа мусоросборников, которое принимается в зависимости от принятого для данной местности способа удаления мусора.

5.4.13 Площадка для установки мусоросборников должна соответствовать требованиям действующих санитарных правил.

5.5 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе эксплуатации зданий

5.5.1 Функциональные группы помещений и их взаимосвязь

5.5.1.1 Здания судов следует делить на следующие функциональные группы:

- залы судебных заседаний с соответствующими помещениями;
- рабочие помещения судей;
- рабочие помещения технического аппарата суда;
- помещения для подсудимых и конвоя;
- помещения вспомогательного и обслуживающего назначения.

5.5.1.2 Число залов судебных заседаний следует определять исходя из числа судей.

По назначению залы судебных заседаний подразделяются на залы для рассмотрения уголовных и гражданских дел.

5.5.1.3 При размещении залов судебных заседаний в объемно-планировочной структуре здания следует учитывать, что они должны иметь удобную связь с помещениями для судей, помещениями для подсудимых и вестибюлем, через который публика попадает в залы заседаний.

5.5.1.4 В планировке зала судебных заседаний следует выделять две основные зоны: процессуальную и зону для публики.

5.5.1.5 Процессуальная зона зала судебных заседаний для слушания уголовных дел включает:

- подзону для размещения главных участников судебного процесса - суда в составе судьи и судебных заседателей;
- подзону для остальных участников процесса: прокурора, адвокатов, секретаря судебного заседания - примыкающей к ней кафедрой свидетелей;
- подзону для подсудимых и конвоя.

Процессуальная зона зала для слушания гражданских дел включает подзону суда и подзону для истца и ответчика, адвокатов и секретаря судебного заседания.

5.5.1.6 Подзона для подсудимых должна выделяться заградительной решеткой и не должна примыкать к стене с оконными проемами.

5.5.1.7 Зал судебных заседаний для слушания гражданских дел должен иметь отдельные входы из совещательной и свидетельской комнат и вход для публики. Предпочтительно устраивать служебный вход для судьи и заседателей, однако при невозможности его организации допускается вход суда в зал через совещательную комнату.

5.5.1.8 В каждом суде наиболее вместительный зал судебных заседаний для слушания уголовных дел следует оснащать средствами (устройствами) видеоконференцсвязи, и помещением для допроса скрытого свидетеля. Такой зал имеет особое оснащение аппаратной.

5.5.1.9 Помещения для допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность (помещения для скрытых свидетелей) должны располагаться в обособленной части служебной зоны здания суда, исключающей возможность

получения информации о личности свидетеля другими участниками судебного процесса.

5.5.1.10 Расположение источников естественного и искусственного освещения зала судебных заседаний должно обеспечивать хорошую видимость для всех участников процесса.

5.5.1.11 В случаях, обусловленных особенностями планировки здания суда, допускается проектировать без естественного освещения залы судебных заседаний (в том числе для проведения закрытых судебных заседаний). Размещенные на верхнем этаже залы судебных заседаний допускается освещать через световые фонари.

5.5.1.12 К сопутствующим помещениям следует относить совещательную комнату, свидетельскую комнату, комнату для участников процесса (адвокатов и прокуроров), холл (кулуар) для публики, помещение аппаратной.

5.5.1.13 Для посетителей должны предусматриваться помещения ожидания. В качестве помещений ожидания могут использоваться коридоры и примыкающие к ним холлы, при этом в их габаритах следует предусматривать возможность установки мест для сидения.

5.5.1.14 В помещениях приемной суда и отделов, осуществляющих прием посетителей (граждан и их представителей) по вопросам, относящимся к компетенции отделов, должно быть предусмотрено рабочее место для работы с посетителями, отделенное прозрачной перегородкой с проемом, обеспечивающим получение и выдачу документов, ведения переговоров. Ведение переговоров может обеспечиваться переговорным устройством. Такие рабочие места предусматриваются дополнительно к основным рабочим местам сотрудников названных отделов.

5.5.1.15 В помещении канцелярии должно быть предусмотрено место для приема посетителей. Оно отделяется барьером.

5.5.1.16 Архивы в зданиях судов следует проектировать в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах».

5.5.1.17 Архивы для хранения текущих и рассмотренных дел следует размещать в непосредственной близости к помещениям отделов. Вход в помещения архивов должен предусматриваться со стороны служебной зоны.

5.5.1.18 Архив оконченных производством дел следует размещать в служебной зоне здания суда.

5.5.1.19 Здания судов следует оснащать встроенным (пристроенным) боксами для въезда спецавтомобилей и посадки-высадки доставленных в здание суда лиц, содержащихся под стражей.

5.5.1.20 Группа помещений для подсудимых и конвоя должна включать в себя камеры для подсудимых, помещения для конвоя и санитарный узел.

Эту группу помещений следует размещать таким образом, чтобы она имела непосредственную связь со служебным входом в здание, а путь подсудимых от камер до зала судебных заседаний по слушанию уголовных дел был изолированным, он должен проходить по отдельным лестницам и коридорам.

5.5.1.21 Допускается размещение группы помещений для подсудимых в подвальном этаже здания.

СН РК 3.02-25-2014*

5.5.1.22 Камеры для лиц, содержащихся под стражей, следует предусматривать с учетом раздельного размещения различных категорий лиц, содержащихся под стражей (мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных и др.).

5.5.1.23 В случае размещения камер для лиц, содержащихся под стражей, не в подвальных этажах зданий судов, на всех оконных проемах камер с наружной стороны следует устанавливать металлические решетки, обеспечивающие доступ естественного освещения.

5.5.1.24 Допускается в каждой камере устанавливать систему приточно-вытяжной вентиляции, при этом проектирование вертикальных или горизонтальных вентиляционных шахт в камерах не допускается.

5.5.1.25 В целях безопасности выходы с лестницы для конвоирования в подвальные и технические этажи здания не допускаются.

5.5.1.26 Комнату дежурного конвойного наряда следует располагать в максимальной близости от камерного блока.

5.5.1.27 Комнату психологической разгрузки следует предусматривать во всех зданиях судов.

5.5.1.28 В зданиях судов в зависимости от количества судей необходимо предусматривать буфеты или комнаты для приема пищи в соответствии с требованиями СН РК 3.02-21.

5.5.1.29 Санузлы для судей и работников аппарата суда (мужчин и женщин) следует предусматривать в служебной зоне на каждом этаже здания суда.

5.5.1.30 Санузлы для посетителей предусматриваются мужские и женские в общественной зоне на каждом этаже здания суда.

5.5.1.31 Санузлы для лиц, содержащихся под стражей, предусматриваются мужские и женские. Санузлы оснащаются металлическими раковинами для умывания (с подводкой горячей и холодной воды) с жестким креплением к стене, санитарным оборудованием, дверями деревянными со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны), освещением и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией (аналогично камерам). Естественное освещение в санитарных узлах не допускается.

Стены и пол следует облицовывать керамической плиткой светлого цвета.

5.5.2 Требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения

5.5.2.1 При проектировании и строительстве зданий судов должна быть обеспечена их доступность для маломобильных сотрудников и посетителей в соответствии с требованиями СН РК 3.06-01, обеспечивая оптимальные условия для работы, отдыха (в зале ожидания), приема пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах) и т.д.

5.5.2.2 При проектировании зданий следует предусматривать специальные устройства и мероприятия для удобного доступа в помещения, свободного передвижения

маломобильных граждан. Необходимо исключить перепад уровней в помещениях на путях перемещения маломобильных групп.

5.5.2.3 Уличные бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть.

5.5.2.4 На территории не допускается пересечение пешеходных путей маломобильных групп, пользующихся для передвижения креслами-колясками, людей с нарушением функций зрения с автомобильными потоками.

5.5.2.5 При входах в здания необходимо проектировать наряду с лестницами пандусы, специальные двери, тамбуры и другие приспособления для маломобильных групп.

5.5.2.6 В зданиях, помещения которых расположены выше первого этажа, предназначенных для пребывания в них людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, целесообразно предусматривать пассажирские лифты независимо от этажности здания.

5.5.2.7 Места для маломобильных граждан, в том числе на креслах-колясках, следует располагать преимущественно вблизи эвакуационных выходов. Места для сопровождающих лиц должны располагаться в непосредственной близости от мест для маломобильных (чредоваться или располагаться сзади).

5.5.2.8 Места для маломобильных граждан в зальных помещениях зданий судов следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, информационных материалов.

5.5.2.9 На этаже, где предполагается наибольшее количество мест для публики в залах судебных заседаний, в одном из санузлов должна быть предусмотрена кабина для маломобильных, пользующихся креслом-коляской.

5.5.2.10 На первом этаже должен быть предусмотрен санузел для лиц с ограниченными физическими возможностями.

5.5.3 Требования по обеспечению безопасности при эксплуатации

5.5.3.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий судов должны обеспечивать соблюдение требований технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

5.5.3.2 *Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности посетителей и работающих в зданиях и территории зданий судов следует предусматривать помещения охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в орган внутренних дел (внедомственной охраны) по требованиям, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191. (Изм.ред. – Приказ КДСиЖКХ от 06.08.2019 г. №121-НК).

СН РК 3.02-25-2014*

5.5.3.3 В целях обеспечения звукоизоляции стены и двери кабинетов судей, совещательной комнаты для присяжных заседателей, а также стены комнаты для свидетелей должны быть облицованы звукоизолирующим материалом.

5.5.3.4 При входе в здание суда следует предусматривать место для установки металлообнаружителя.

5.5.3.5 Металлическими решетками должны быть ограждены оконные проемы залов судебных заседаний, совещательных комнат, помещения для конвоя, камер для подсудимых, коридоров и лестничных клеток на путях следования подсудимых, а также смотровые окна в дверях камер.

5.5.3.6 Помещения архивов и кладовой для хранения оружия должны быть обеспечены дверями сейфового типа.

5.5.3.7 В камерах для подсудимых следует предусматривать специальные камерные двери со смотровыми окошками.

5.5.3.8 В зависимости от особенностей криминогенной обстановки в регионе, в обоснованных случаях, в зданиях суда могут предусматриваться дополнительные помещения, предназначающиеся для изоляции граждан и судей в случаях осложнения обстановки в судах, а также помещения для служебных собак и кинологов.

5.6 Инженерное обеспечение

5.6.1 Водопровод, канализацию, горячее водоснабжение зданий судов следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01 и другими действующими нормативными документами по водоснабжению.

5.6.2 Водоснабжение помещений бытового обслуживания (при необходимости) включает системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды и противопожарного водопровода.

5.6.3 Систему водопровода предпочтительно предусматривать объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной.

5.6.4 При отсутствии централизованного снабжения горячей водой допускается в зданиях судов устанавливать электронагреватели.

5.6.5 При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и помещений следует соблюдать требования СН РК 4.02-01.

5.6.6 В помещениях для лиц, содержащихся под стражей, необходимо обеспечить условия для установки автономной системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции с регулятором подачи воздуха, для отвода отработанных выхлопных газов спецавтомобилей.

5.6.7 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением залов судебных заседаний, конференц-залов, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.

5.6.8 Также самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:

- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений складского назначения и архивов.

5.6.9 Элементы систем отопления и электроснабжения в камерах должны быть встроенными.

5.6.10 Естественное и искусственное освещение помещений зданий судов должно соответствовать требованиям СН РК 2.04-01.

5.6.11 Здания судов должны быть электрифицированы, телефонизированы, радиофицированы и электрочасифицированы. Необходимость устройства местной радиотрансляции устанавливается в каждом конкретном случае.

5.6.12 Электротехнические устройства зданий судов должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок и других действующих нормативных документов.

5.6.13 Электрочасы следует устанавливать в кабинетах судей и помещениях сотрудников аппарата судов, в залах судебных заседаний, холлах и вестибюле. Их размещение должно обеспечить визуальную доступность часов как для публики, так и для работников суда.

5.6.14 В помещениях, предназначенных для подозреваемых, светильники устанавливаются антивандальные на потолке. Выключатели электрического освещения устанавливаются в помещении для личного состава конвоя.

5.6.15 Переговорные устройства следует устанавливать в кабинете председателя суда, комнатах судей, в помещении конвоя и в канцелярии.

Переговорные устройства также должны быть установлены в зале судебных заседаний для связи его с комнатой для свидетелей и помещением для конвоя.

5.6.16 Помещения для охраны здания должны иметь прямую телефонную связь с ближайшим отделением милиции.

5.7 Охрана окружающей среды

5.7.1 При проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений судов должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, воспроизводству природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности. В целях охраны окружающей среды при проектировании зданий судов следует учитывать требования Экологического кодекса Республики Казахстан.

5.7.2 При проектировании участка и территории зданий судов необходимо свести к минимуму любые отрицательные воздействия на окружающую среду, микроклимат, обеспечить правильное использование ландшафта и биологического разнообразия с эффективным использованием энергии и ресурсов.

5.7.3 Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе вблизи от застройки должно соответствовать предельно допустимым концентрациям, установленным санитарными нормами и требованиями действующих нормативных документов.

5.7.4 Необходимо снизить до минимума уровень шумового фона, возникающего в ходе механизированных строительно-монтажных работ.

5.7.5 При проведении технического этапа следует выполнять работы по созданию и улучшению структуры рекультивационного слоя.

5.7.6 Территорию здания, при необходимости, следует покрыть равномерными слоями потенциально плодородных видов почвы.

5.7.7 Следует организовать эффективную систему утилизации и вывоза отходов без причинения вреда окружающей среде.

5.7.8 При проектировании и строительстве зданий следует учитывать степень радиоопасности участка застройки, наличие техногенного радиоактивного загрязнения и радиоактивность строительных конструкций. При этом необходимо выполнять требования радиационной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

6.1 Требования по сокращению энергопотребления

6.1.1 Здание должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивалось эффективное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации.

6.1.2 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха. Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время.

6.1.3 Проектирование должно быть организовано таким образом, чтобы энергетический расход здания был на минимальном уровне при эффективном его функционировании в течение всего срока эксплуатации.

6.1.4 Необходимо находить компромисс и не снижать требования качества освещения осветительной установки для сокращения энергозатрат.

6.1.5 Эффективное использование системы освещения следует выполнять путем создания соответствующих параметров, таких как высота потолка, окна, цвет и отражающая способность поверхности помещения.

6.1.6 Следует использовать энергоэкономичные лампы для освещения помещений, но в пределах нормируемых значений.

6.1.7 Для уменьшения расхода электроэнергии необходимо использовать оборудование с высоким классом энергоэффективности.

6.2 Рациональное использование природных ресурсов

6.2.1 Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключался нерациональный расход природных ресурсов.

6.2.2 При проектировании территорий следует минимизировать зоны для вырубки растительности.

6.2.3 Для мытья окон, фасада здания следует использовать вторичную, очищенную воду.

6.2.4 В поливке растительности должна использоваться ливневая вода, для которой должен быть предусмотрен резервуар.

6.2.5 Во избежание нерационального расходования воды предпочтительно применение современной водоразборной и наполнительной арматуры, предотвращающей утечку воды и уменьшающей расходы воды в процессе пользования.

6.2.6 Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, на ответвлениях трубопроводов к встроенным или пристроенным помещениям общественного назначения.

Ресми басылым

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҮРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ИСТЕРІ КОМИТЕТИ

**Қазақстан Республикасының
ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ**

ҚР ҚН 3.02-25-2014*

АУДАНДЫҚ (ҚАЛАЛЫҚ) СОТТАРДЫҢ ГИМАРАТТАРЫ

Басылымға жауаптылар: «ҚазКСFЗИ» АҚ

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Республики Казахстан**

СН РК 3.02-25-2014*

ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – приемная